令和７年度水質検査結果一覧（浄水）

No	水質基準項目	基準値 mg/l	検査頻度	桑野内	鞍岡 祇園	鞍岡 黒峰	室野	廻渕	坂狩	大石	赤谷	坂本	兼ヶ瀬
1	一般細菌	100個/ml 以下	月１回	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	年１回	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 以下		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	年４回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002		0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 以下	年１回	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	年４回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下		2.0	0.4	0.8	0.4	0.1未満	1.9		0.6	1.3	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.17	0.08		0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	年１回	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.05	0.01		0.02	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002 以下		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス＆トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6 以下	年４回	0.06未満	0.06	0.07	0.06未満	0.20	0.06		0.06未満	0.06	0.13
22	クロロ酢酸	0.6 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.02 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.06 以下		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.03 以下		0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.1 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.01 以下		0.001	0.001	0.003	0.001未満	0.01	0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.1 以下		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.03 以下		0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.09 以下		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下		0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.11		0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	年１回	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.10	0.02未満		0.02未満	0.02	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3 以下		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満		0.01	0.01	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0 以下		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満		0.01未満	0.01	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下		5.4	3.0	2.6	7.8	11	4.4		5.9	3.1	4.0
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200 以下	月１回	3.3	2.3	2.9	3.3	5.7	3.7	2.8	3.4	3.5	2.6
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 以下	年４回	39	54	43	37	38	30		43	31	30
40	蒸発残留物	500 以下		127	75	67	102	110	79		101	68	68
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	年１回	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 以下		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
45	フェノール類	0.005 以下		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3 以下	月１回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ＰＨ値	5.8-8.6		7.6(20.4℃)	8.1(20.4℃)	7.9(20.1℃)	7.8(21.7℃)	7.8(21.3℃)	7.6(20.5℃)	7.7(24.6℃)	7.5(24.4℃)	7.3(21.4℃)	7.3(20.0℃)
48	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度 以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度 以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	嫌気性芽胞菌		
	大腸菌		